

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Archivio di Stato di Livorno



oggetto		PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE EX CARCERI DEI DOMENICANI A LIVORNO	
tavola		SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI	n. 3
serie	IES	preliminare ☐ definitivo ☐ esecutivo ☒	Stato: Progetto
		Data: dicembre 2014	Aggiornamento:
Direzione Archivio di Stato	Dott. Massimo Sanacore		
Responsabile procedimento	Arch. Daniela Fabiani		
Progetto architettonico	Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboratori: arch. Giuseppe Crisopulli arch. Elisabetta Coata arch. Riccardo Ciorli		
Coordinatore per la sicurezza	Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboratori: arch. Elisabetta Coata		
Progetto impianti	Arch. Giorgio Elio Pappagallo collaboratori: ing. Fabrizio Martinoli		
Progetto antincendio	Ing. Fabrizio Martinoli s.r.l.		


Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
				COMMITTENTE		OGGETTO		FILE qua000001	
				Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno				DISEGNO	
								FOGLIO 1 SEGUE 2	
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP					
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO					
1		2		3	4	5	6	7	8

ELENCO DEI QUADRI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei quadri elettrici presenti nell'impianto

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8																
A	<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="2">R_{terra} [ohm]</td></tr><tr><td>Sistema/UT</td><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td></tr><tr><td>TT 50 V</td><td>3F+N</td><td>400</td><td>10</td></tr></table>		DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]	Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	TT 50 V	3F+N	400	10	ELENCO DEI QUADRI						A				
DATI DELLA FORNITURA			R _{terra} [ohm]																					
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]																						
TT 50 V	3F+N	400	10																					
B	Prefisso / Codice Quadro Denominazione Quadro Descrizione Quadro Numero Disegno			Fasi Tensione [V]	Corrente di corto circuito / picco nel punto di installazione [kA]	Alimentato da:			B															
C	QEnel / QEnel QEnel Quadro sottocontatore			Quadripolare	15	Fornitura Enel																		
				400	27,166																			
	QGBT / QGBT QGBT Quadro generale			Quadripolare	12,422	QEnel Quadro sottocontatore																		
				400	3,756																			
	QCT / QCT QCT Quadro centrale tecnologica			Quadripolare	4,006	QGBT Quadro generale																		
				400	2,789																			
D									D															
E									E															
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>15/12/2014</td><td>Emissione</td><td>AP</td><td>RP</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td></tr></table>								00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO	COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno		OGGETTO		FILE qua000002	F
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP																				
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
				COMMITTENTE		OGGETTO		FILE	pos000001
				Archivio di Stato di Livorno				DISEGNO	
				Via del Forte San Pietro				FOGLIO	
				57123 Livorno				1	
								2	
1		2		3		4		5	

TIPOLOGIE DI POSA DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco dei cavi,
con le tipologie di posa utilizzate

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1	2	3	4	5	6	7	8	
A	DATI DELLA FORNITURA		R _{terra} [ohm]	TIPOLOGIE DI POSA UTILIZZATE				
		Fasi	Tensione [V]					
B	Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa		Norma riferimento Codifica Posa CEI 64-8		Posa	
	CEI 35026		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) in tubi protettivi interrati od in cunicoli interrati		CEI 35024/1		Cavi multipolari (o unipolari con guaina) e cavi con isolamento minerale: su passerelle perforate	
	61_ Multipolare EPR				13_ Multipolare EPR			
C	CEI 35024/1		Cavi senza guaina in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti		CEI 35024/1		Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti	
	_3 Unipolare PVC				_3A Multipolare EPR			
	D	CEI 35024/1		Cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura		CEI 35024/1		Cavi senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura
_5A Multipolare EPR					_5 Unipolare EPR			
E								
F			COMMITTENTE		OGGETTO		FILE	
			Archivio di Stato di Livorno		Tipi di pose utilizzate		pos000002	
			Via del Forte San Pietro				DISEGNO	
	00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	NOTA	FOGLIO	SEGUE
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO		2	-
1	2	3	4	5	6	7	8	


Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI


	1	2	3	4	5	6	7	8							
A									A						
B									B						
C									C						
D									D						
E									E						
F									F						
				COMMITTENTE		OGGETTO		FILE sch000001							
				Archivio di Stato di Livorno				DISEGNO							
				Via del Forte San Pietro											
				57123 Livorno		NOTA		FOGLIO 1 SEGUE 2							
1		2		3		4		5		6		7		8	

SCHEDE TECNICHE DEI CAVI

Nelle pagine seguenti è riportato l'elenco delle schede tecniche dei cavi utilizzati

1		2		3		4		5		6		7		8			
		DATI DELLA FORNITURA		R terra [ohm]		SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI											
		Fasi		Tensione [V]													
FG7(O)R Cavi per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica alto modulo di qualità G7, non propaganti l'incendio a ridotta emissione di gas corrosivi. CEI 20-13 / 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-37 pt.2 / 20-52 TABELLE UNEL 35375 - 35376 - 35377 Guaina PVC qualità RZ Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico Isolamento in HEPR di qualità G7 Conduttore in corda flessibile o rigida di rame ricotto rosso o stagnato N07V-K Cavi per interni e cablaggi non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi CEI 20-22 II / 20-35 (EN50265) / 20-52/2 TABELLA UNEL 35752 Isolante in PVC qualità R2 Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto																	
Tensione nominale U ₀ /U				0,6 / 1 kV				Tensione nominale U ₀ /U				0,45 / 0,75 kV					
Tensione massima U _m				1,2 kV				Temperatura massima di esercizio				70 °C					
Temperatura massima di esercizio				90 °C				Temperatura massima corto circuito				160 °C					
Temperatura massima corto circuito				250 °C													
						COMMITTENTE				OGGETTO				FILE			
						Archivio di Stato di Livorno				Schede tecniche dei Cavi				sch000002			
						Via del Forte San Pietro								DISEGNO			
00		15/12/2014		Emissione		AP		RP		NOTA				FOGLIO			
REV		DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO						2			
1		2		3		4		5		6		7		8			

1	2	3	4	5	6	7	8												
A	<table><tr><td colspan="3">DATI DELLA FORNITURA</td><td rowspan="2">R terra [ohm]</td></tr><tr><td>Fasi</td><td>Tensione [V]</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			DATI DELLA FORNITURA			R terra [ohm]	Fasi	Tensione [V]						SCHEDE TECNICHE DEI CAVI UTILIZZATI				
	DATI DELLA FORNITURA			R terra [ohm]															
	Fasi	Tensione [V]																	
B	FTG10(O)M1 Cavi per energia e segnalazioni flessibili, isolati con mescola elastomerica di qualità G10 con barriera antifuoco, non propaganti l'incendio senza alogeni e a basso sviluppo di fumi opachi CEI 20-22 III / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-45 RESISTENTE AL FUOCO SECONDO IEC 331 / CEI 20-36 EN 50200																		
																			
	<table><tr><td>Guaina termoplastica speciale tipo M1</td><td>Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico</td><td>Isolamento con mescola elastomerica qualità G10</td><td>Barriera antifuoco in mica</td><td>Conduttore in corda flessibile di rame rosso</td></tr></table>							Guaina termoplastica speciale tipo M1	Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico	Isolamento con mescola elastomerica qualità G10	Barriera antifuoco in mica	Conduttore in corda flessibile di rame rosso							
Guaina termoplastica speciale tipo M1	Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico	Isolamento con mescola elastomerica qualità G10	Barriera antifuoco in mica	Conduttore in corda flessibile di rame rosso															
E	Tensione nominale U ₀ /U			0,6 / 1 kV															
	Tensione massima U _m			1,2 kV															
	Temperatura massima di esercizio			90 °C															
	Temperatura massima corto circuito			250 °C															
F				COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno		OGGETTO Schede tecniche dei Cavi		FILE sch000003											
								DISEGNO											
	00 REV	15/12/2014 DATA	Emissione DESCRIZIONE					AP DISEGNATO	RP CONTROLLATO	FOGLIO 3	SEGUE -								
1	2	3	4	5	6	7	8												



	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
				COMMITTENTE		OGGETTO		FILE 057000001	
				Archivio di Stato di Livorno				DISEGNO	
				Via del Forte San Pietro				FOGLIO 1 SEGUE 2	
				57123 Livorno					
1		2		3		4		5	

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI


Nelle pagine seguenti è riportata la legenda dei simboli grafici utilizzati per la stesura degli elaborati.

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	 V	 A	 Hz	Mult	f	 Id	 K	M	 QS	 QS	 M	 QS	 QS	 QS	 QS
	Voltmetro	Amperometro con trasformatore amperometrico	Frequenzimetro con trasformatore amperometrico	Multimetro	Cosfimet	Relè differenziale con toroide	Relè passo-passo	Comando motorizzato	Meccanismo a sgancio libero	Attuatore che si aziona ruotando					
B	 I >	 I <	 U >	 U <	 QS	 QS	 F	 QS	 QS	 QS					
	Bobina o dispositivo di comando	Dispositivo di comando di un relè a massima corrente	Dispositivo di comando di un relè a minima corrente	Dispositivo di comando di un relè a massima tensione	Dispositivo di comando di un relè a minima tensione	Sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore	Interruttore di manovra-sezionatore-fusibile	Sezionatore di terra	Sezionatore rotativo					
C	 Trasformatore a due avvolgimenti	 Trasformatore di isolamento	 Trasformatore di sicurezza	 Trasformatore triangolo-stella, secondario con neutro accessibile	 Trasformatore a tre avvolgimenti	 Trasformatore amperometrico	 Bobina di apertura	 Bobina di comando di un relè ad aggancio meccanico	 Bobina di comando di un relè a rimanenza	 Bobina di comando di un relè ad orologio					
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetoTermico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetoTermico Differenziale	Apparecchio integrato di manovra e protezione magnetoTermico	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale					
D	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q					
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetoTermico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetoTermico Differenziale	Apparecchio integrato di manovra e protezione magnetoTermico	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale					
E	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q					
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetoTermico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetoTermico Differenziale	Apparecchio integrato di manovra e protezione magnetoTermico	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale					
F	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q	 Q					
	Interruttore automatico	Interruttore automatico 50/51/51N x MT	Interruttore differenziale con relè incorporato	Interruttore automatico con relè magnetico	Interruttore automatico con relè termico	Interruttore automatico magnetico Differenziale	Interruttore automatico magnetoTermico con relè o sganciatori	Interruttore automatico magnetoTermico Differenziale	Apparecchio integrato di manovra e protezione magnetoTermico	Interruttore automatico con sganciatore TermicoDifferenziale					
COMMITTENTE															
Archivio di Stato di Livorno															
Via del Forte San Pietro															
57123 Livorno															
OGGETTO															
FILE															
057000002															
DISEGNO															
FOGLIO															
2															
SEGUE															
3															

A											A
	Contatti ausiliari 1NA e 1NC	Contatti ausiliari 1NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NA	Contatti ausiliari 2NA e 1NC	Contatti ausiliari 2NA e 2NC	Contatti ausiliari 2NC	Contatti ausiliari 2SC	Contatti ausiliari 3NA	Contatti ausiliari 3NA e 1NC	Contatti ausiliari 3NC	
B											B
	Contatti ausiliari 4NA	Contatti ausiliari 4NA e 4NC	Contatti ausiliari 4NC	Contatti ausiliari 8NA	Contatti ausiliari 8NA e 8NC	Contattore con contatti 1NA	Contattore con contatti 1NA e 1NC	Contattore con contatti 1NC	Contattore con contatti 2NA	Contattore con contatti 2NA e 2NC	
C											C
	Contattore con contatti 2NC	Contattore con contatti 3NA	Contattore con contatti 4NA	Contattore con contatti 4NC	Contattore	Contatto ausiliario NA	Contatto ausiliario NC	Contatto ausiliario SC	Contatto ausiliario 1SC e 1NA	Contatto ausiliario 1SC, 1NA e 1NC	
D											D
	Presa interbloccata tripolare	Presa con contatto di protezione	Condensatore	Fusibile	Interruttore crepuscolare	Interruttore orario	Lampada o lampada di segnalazione	Chiave	Interblocco meccanico tra rete e GE	Commutatore	
E										Legenda FU - Fusibile GE - Gruppo elettrogeno Id - Relè differenziali K - Contattori NA - Contatti normalmente aperti NC - Contatti normalmente chiusi Q - Interruttori QS - Sezionatori SC - Scambio P - Presa	E
	Partenza fornitura	Contatore dell'ente distributore	Gruppo elettrogeno	Morsetto	Morsetto	Punto di connessione	Conduttura trifase con conduttore di neutro	Simbolo di estraibile	Componente o apparecchio di classe II		
F				COMMITTENTE			OGGETTO		FILE		F
				Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno					057000003		
	00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	NOTA			FOGLIO 3 SEGUE -		
	1	2	3	4	5	6	7	8			


Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni dei Fronti Quadro

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8																																									
A	<table><tr><td>Pos.</td><td>Sigla</td><td colspan="7">Descrizione</td></tr><tr><td>0</td><td>QEnel C-0</td><td colspan="7">Generale sottocontatore</td></tr></table>									Pos.	Sigla	Descrizione							0	QEnel C-0	Generale sottocontatore							A																					
Pos.	Sigla	Descrizione																																															
0	QEnel C-0	Generale sottocontatore																																															
B										B																																							
C										C																																							
D										D																																							
E										E																																							
F										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno</td><td colspan="2" rowspan="4">OGGETTO QEnel Schema fronte quadro</td><td>FILE fro001002</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>DISEGNO</td></tr><tr><td>00</td><td>15/12/2014</td><td>Emissione</td><td>AP</td><td>RP</td><td>FOGLIO 2</td><td>SEGUE 3</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td><td></td><td></td></tr></table>														COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno		OGGETTO QEnel Schema fronte quadro		FILE fro001002						DISEGNO	00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	FOGLIO 2	SEGUE 3	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO			F
														COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno		OGGETTO QEnel Schema fronte quadro		FILE fro001002																															
					DISEGNO																																												
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	FOGLIO 2	SEGUE 3																																											
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																																									

1		2		3		4		5		6		7		8				
A	Pos.	Sigla	Descrizione													A		
	0	QGBT C-0	Generale attività															
	1	QGBT C-1																
	2	QGBT C-2	SPD															
	3	QGBT C-3	Ausiliari															
	4	QGBT C-4	Rifasamento automatico															
	5	QGBT C-5	Generale illuminazione emergenza Verso UPS															
	6	QGBT C-6	Generale illuminazione															
	7	QGBT C-7	Zona 1 - Locali B33 ... B38, B40 ... B43 e BS3															
	8	QGBT C-8	Zona 2 - Locali B27 ... B32 e BS2															
B	9	QGBT C-9	Zona 3 - B7, B13, B21, B24, B26 e BS4													B		
	10	QGBT C-10	Zona 3 - Faretti colonne															
	11	QGBT C-11	Zona 4 - B8, B14, B22, B25, B20, B23, B4, B5, B6 e BS1															
	12	QGBT C-12	Zona 5 - B3, B9, B10, B11, B12, B18 e B19															
	13	QGBT C-13	Scorta															
	14	QGBT C-14	Scorta															
	15	QGBT C-15	Scorta															
	16	QGBT C-16	Scorta															
	17	QGBT C-17	Scorta															
	18	QGBT C-18	Linea centrale Rivelazione fumi															
C	19	QGBT C-19	Linea centrale Antintrusione													C		
	20	QGBT C-20	Linea TVCC															
	21	QGBT C-21	Generale prese ed FM															
	22	QGBT C-22	Zona 1A - Locali B33 ... B38															
	23	QGBT C-23	Zona 1B - Locali B40, B41 e BS3															
	24	QGBT C-24	Zona 1C - Locali B42 e B43															
	25	QGBT C-25	Zona 2 - Locali B27 ... B32 e BS2															
	26	QGBT C-26	Zona 3 - B7, B13, B21, B24, B26 e BS4															
	27	QGBT C-27	Zona 4 - B8, B14, B22, B25, B20, B23, B4, B5, B6 e BS1															
	28	QGBT C-28	Zona 5 - B3, B9, B10, B11, B12, B18 e B19															
D	29	QGBT C-29	Linea Rack													D		
	30	QGBT C-30	Citofono															
	31	QGBT C-31	Scorta															
	32	QGBT C-32	Scorta															
	33	QGBT C-33	Scorta															
	34	QGBT C-34	Scorta															
	35	QGBT C-35	Scorta															
	36	QGBT C-36	Linea verso QCT Terrazzo 4° piano															
	37	QGBT C-37	Linea apparecchiature meccaniche															
	38	QGBT C-38	Unità di recupero calore UR 75															
E	39	QGBT C-39	Unità di recupero calore UR 100													E		
	40	QGBT C-40	Unità di recupero calore UR 150															
	41	QGBT C-41	Unità di recupero calore UR 210															
	42	QGBT C-42	CDZ															
	43	QGBT C-43	Scorta															
	44	QGBT C-44	Regolazione															
	45	QUPS C-0	Generale a valle UPS - Relè EM comandati da contatti interruttori															
	46	QUPS C-1	Linea 1 EM Ingresso, servizi e lettura															
	47	QUPS C-2	Linea 2 EM - B27 ... B32 e BS2															
	48	QUPS C-3	Linea 3 EM - B7, B13, B21, B24, B26 e BS4															
F	49	QUPS C-4	Linea 4 EM - B8, B14, B22, B25, B20, B23, B4, B5, B6 e BS1													F		
	50	QUPS C-5	Linea 5 EM - B3, B9, B10, B11, B12, B18 e B19															
	51	QUPS C-6	Scorta															
	52	QUPS C-7	Scorta															
						COMMITTENTE					OGGETTO						FILE	
						Archivio di Stato di Livorno					QGBT						fro002003	
						Via del Forte San Pietro					Schema fronte quadro						DISEGNO	
						57123 Livorno					NOTA						FOGLIO	
																	3	
																	4	
1		2		3		4		5		6		7		8				

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	Pos.	Sigla	Descrizione						A	
	0	QCT C-0	Generale QCT							
	1	QCT C-2	SPD							
	2	QCT C-3	Ausiliari							
	3	QCT C-4	Ausiliari							
	4	QCT C-5	Secondario							
	5	QCT C-6	Regolazione							
	6	QCT C-7	Linea CDZ							
	7	QCT C-8	Caldaia							
	8	QCT C-9	Pompa 1 Primario							
	9	QCT C-10	Pompa 2A Secondario							
	10	QCT C-11	Pompa 2B Secondario							
	11	QCT C-12	Scorta							
	12	QCT C-13	Prese servizio							
	13	QCT C-14	Linea luce							
	14	QCT C-16	Illuminazione EM							
	15	QCT C-17	Rivelazione gas							
	16	QCT C-18	Scorta							
	17	QCT C-19	Scorta							
	18	QCT C-20	Scorta							
B										B
C										C
D										D
E										E
F						OGGETTO		FILE		F
						QCT		fro003004		
						Schema fronte quadro		DISEGNO		
	00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	NOTA		FOGLIO		
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO			4		SEGUE -
	1	2	3	4	5	6	7	8		

Nelle pagine seguenti sono riportati i disegni delle morsettiere di potenza dei Quadri

	1	2	3	4	5	6	7	8																												
A	Linea verso QRIC FG70R/IN07 V-K PE 1(3x95+ 1x50))(1PE50) QEnel C-1									A																										
B										B																										
C										C																										
D										D																										
E										E																										
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno</td><td rowspan="4">OGGETTO QEnel Schema morsettiera</td><td colspan="2">FILE mor001002</td><td>F</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">DISEGNO</td><td></td></tr><tr><td>00</td><td>15/12/2014</td><td>Emissione</td><td>AP</td><td>RP</td><td colspan="2">FOGLIO 2</td><td>SEGUE 3</td></tr><tr><td>REV</td><td>DATA</td><td>DESCRIZIONE</td><td>DISEGNATO</td><td>CONTROLLATO</td><td colspan="2"></td><td></td></tr></table>						COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno	OGGETTO QEnel Schema morsettiera	FILE mor001002		F						DISEGNO			00	15/12/2014	Emissione	AP	RP	FOGLIO 2		SEGUE 3	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				
					COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno	OGGETTO QEnel Schema morsettiera			FILE mor001002		F																									
									DISEGNO																											
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP					FOGLIO 2		SEGUE 3																									
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO																																
	1	2	3	4	5	6	7	8																												

F					M	D	C	B	A

F		E		D		C		B		A	

F				E				D				C				B				A			

F					E					D					C					B					A				

Arch. Giorgio Elio Pappagallo - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
	00	15/12/2014	Emissione	AP	RP				
	REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

SCHEMI UNIFILARI

Nelle pagine seguenti sono riportati gli schemi unifilari dei quadri elettrici presenti nell'impianto


					COMMITTENTE	OGGETTO	FILE
					Archivio di Stato di Livorno		uni000001
					Via del Forte San Pietro		DISEGNO
					57123 Livorno	NOTA	FOGLIO
							1
							2

Sigla:	
Alimentazione:	
Icc Max [kA]:	15
Tens. Nomin. di impiego [V]:	400
Tens. Nomin. di isolam. [V]:	
Frequenza [Hz]:	50
Corrente ammissib. 1 s [kA]:	
Grado di protezione IP:	65
Codice:	

Sigla utenza		
Descrizione		
Potenza contemporanea	[kW]	
Corrente (Ib)	[A]	
CosFi		
Coefficiente di contemporaneità	[%]	
Schema funzionale		
Protezione	Marca	
	Modello	
	Esecuzione	
	Numero poli	
	In	[A]
	Im	[A]
	P.d.l.	[kA]
I differenziale	[A]	
Distribuzione		
Contattore tipo		
Relè termico		
Voltmetro / Amperometro		
Linea	Sigla	
	Lunghezza	[m]
	Posa	
	Sezione	[mmq]
	Portata (Iz)	[A]


QEnel C-0	QEnel C-1					
Generale sottocontatore	Linea verso QRIC					
59	59					
91	91					
0.952	0.952					
100	100					
SCHNEIDER	---					
NSC100N-TM100D + NSA	---					
4 x 100	---					
---/---/100	---/---/---					
---/---/1.250	---/---/---					
18	---					
3 - Cl. A	---					
Quadripolare	Quadripolare					
---	FG70R/N07 V-K PE					
---	18					
---	143/8M61_30/0,744					
---	1(3x95+(1x50))+(1PE50)					
---	153					


					COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno	OGGETTO		QEnel Quadro sottocontatore		FILE	uni001002		
						NOTA				DISEGNO			
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP						Foglio	2	Segue	3
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO									



Sigla utenza		QGBT C-42	QGBT C-43	QGBT C-44			
Descrizione		CDZ	Scorta	Regolazione			
Potenza contemporanea [kW]		1,771	0	0,1			
Corrente (Ib) [A]		8,521	0	0,481			
CosFi		0,9	---	0,9			
Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100			
Schema funzionale							
Protezione	Marca	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER			
	Modello	P25M+LC1-D09P7	P25M+LC1-D09P7	IC60a+Vigi AC			
	Esecuzione						
	Numero poli	3 x 14	3 x 6,3	2 x 10			
	In [A]	14/9/14	6,3/4/6,3	---/---/10			
	Im [A]	---/---/168	---/---/76	---/---/100			
	P.d.I. [kA]	15	100	10			
I differenziale [A]		---	---	0,03 - Cl. AC			
Distribuzione		Monofase L3+N	Monofase L2+N	Monofase L1+N			
Contattore tipo							
Relè termico							
Voltmetro / Amperometro							
Linea	Sigla	FG7OR	---	FG7OR			
	Lunghezza [m]	30	---	1			
	Posa	143/2M_5A/30/0,8	---	143/2M_3A/30/0,8			
	Sezione [mmq]	1(3G2,5)	---	1(3G1,5)			
	Portata (Iz) [A]	24	---	18			

					COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno	OGGETTO QGBT Quadro generale		FILE uni002009	
								DISEGNO	
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP				FOGLIO 9	
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO				SEGUE 10	

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																		
A	Da Quadro: QGBT Partenza: QGBT C-36 Cavo [mm²]: 4(1x35)+(1PE16) Lunghezza [m]: 80 Frequenza [Hz]: 50 Tensione [V]: 400 Polarità: Quadripolare Tipo morsetto: CBD.35 Numerazione morsetto: 0.1.2.3.T		Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Icc = 3,912 kA - Id: 1 A 						A																																																	
B																																																										
C	Sigla: Alimentazione: Icc Max [kA]: 4,006 Tens. Nomin. di impiego [V]: 400 Tens. Nomin. di isolam. [V]: Frequenza [Hz]: 50 Corrente ammissib. 1 s [kA]: Grado di protezione IP: 65 Codice:									C																																																
D	Sigla utenza Descrizione Potenza contemporanea [kW] Corrente (Ib) [A] CosFi Coefficiente di contemporaneità [%] Schema funzionale		<table><tr><td>QCT C-0</td><td>QCT C-1</td><td>QCT C-2</td><td>QCT C-3</td><td>QCT C-4</td><td>QCT C-5</td><td>QCT C-6</td></tr><tr><td>Generale QCT</td><td></td><td>SPD</td><td>Auxiliari</td><td>Auxiliari</td><td>Secondario</td><td>Regolazione</td></tr><tr><td>41</td><td>0</td><td>0</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr><tr><td>68</td><td>0</td><td>0</td><td>0,481</td><td>0,481</td><td>0,481</td><td>0,481</td></tr><tr><td>0,897</td><td>---</td><td>---</td><td>0,9</td><td>0,9</td><td>0,9</td><td>0,9</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>						QCT C-0	QCT C-1	QCT C-2	QCT C-3	QCT C-4	QCT C-5	QCT C-6	Generale QCT		SPD	Auxiliari	Auxiliari	Secondario	Regolazione	41	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	68	0	0	0,481	0,481	0,481	0,481	0,897	---	---	0,9	0,9	0,9	0,9	100	100	100	100	100	100	100	D							
QCT C-0	QCT C-1	QCT C-2	QCT C-3	QCT C-4	QCT C-5	QCT C-6																																																				
Generale QCT		SPD	Auxiliari	Auxiliari	Secondario	Regolazione																																																				
41	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1																																																				
68	0	0	0,481	0,481	0,481	0,481																																																				
0,897	---	---	0,9	0,9	0,9	0,9																																																				
100	100	100	100	100	100	100																																																				
E	Protezione Marca Modello Esecuzione Numero poli In [A] Im [A] P.d.I. [kA] I differenziale [A]		<table><tr><td>SCHNEIDER</td><td>---</td><td>DEHN</td><td>SCHNEIDER</td><td>SCHNEIDER</td><td>SCHNEIDER</td><td>SCHNEIDER</td></tr><tr><td>NG125a A si I/S/R</td><td>---</td><td>Classe II - DG S 275 Up 1.25 kV</td><td>STI Gr. 8.5x31.5</td><td>STI Gr. 8.5x31.5</td><td>STI Gr. 8.5x31.5</td><td>iC60a+Vigi AC</td></tr><tr><td>4 x 100</td><td>---</td><td>3P x 0 + N</td><td>2 x 20</td><td>1P x 20 + N</td><td>1P x 20 + N</td><td>2 x 10</td></tr><tr><td>---/---/100</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td>---/---/10</td><td>---/---/2</td><td>---/---/4</td><td>---/---/10</td></tr><tr><td>---/---/950</td><td>---/---/---</td><td>---/---/---</td><td>---/---/27</td><td>---/---/4,5</td><td>---/---/9</td><td>---/---/100</td></tr><tr><td>16</td><td>---</td><td>---</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10</td></tr><tr><td>1 - Cl. A si I/S/R</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>0,03 - Cl. AC</td></tr></table>						SCHNEIDER	---	DEHN	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	NG125a A si I/S/R	---	Classe II - DG S 275 Up 1.25 kV	STI Gr. 8.5x31.5	STI Gr. 8.5x31.5	STI Gr. 8.5x31.5	iC60a+Vigi AC	4 x 100	---	3P x 0 + N	2 x 20	1P x 20 + N	1P x 20 + N	2 x 10	---/---/100	---/---/---	---/---/---	---/---/10	---/---/2	---/---/4	---/---/10	---/---/950	---/---/---	---/---/---	---/---/27	---/---/4,5	---/---/9	---/---/100	16	---	---	50	50	50	10	1 - Cl. A si I/S/R	---	---	---	---	---	0,03 - Cl. AC	E
SCHNEIDER	---	DEHN	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER																																																				
NG125a A si I/S/R	---	Classe II - DG S 275 Up 1.25 kV	STI Gr. 8.5x31.5	STI Gr. 8.5x31.5	STI Gr. 8.5x31.5	iC60a+Vigi AC																																																				
4 x 100	---	3P x 0 + N	2 x 20	1P x 20 + N	1P x 20 + N	2 x 10																																																				
---/---/100	---/---/---	---/---/---	---/---/10	---/---/2	---/---/4	---/---/10																																																				
---/---/950	---/---/---	---/---/---	---/---/27	---/---/4,5	---/---/9	---/---/100																																																				
16	---	---	50	50	50	10																																																				
1 - Cl. A si I/S/R	---	---	---	---	---	0,03 - Cl. AC																																																				
F	Distribuzione Contattore tipo Relè termico Voltmetro / Amperometro		<table><tr><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td>Quadripolare</td><td>Monofase L1+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L2+N</td><td>Monofase L1+N</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L1+N															F																												
Quadripolare	Quadripolare	Quadripolare	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L2+N	Monofase L1+N																																																				
				COMMITTENTE		OGGETTO		FILE																																																		
				Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno		QCT Quadro centrale tecnologica		uni003012																																																		
						NOTA		DISEGNO																																																		
00		15/12/2014		Emissione		AP		RP																																																		
REV		DATA		DESCRIZIONE		DISEGNATO		CONTROLLATO																																																		
								FOGLIO																																																		
								12																																																		
								13																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																		



Sigla utenza		QCT C-14	QCT C-15	QCT C-16	QCT C-17	QCT C-18	QCT C-19	QCT C-20
Descrizione		Linea luce	Illuminazione ordinaria	Illuminazione EM	Rivelazione gas	Scorta	Scorta	Scorta
Potenza contemporanea [kW]		0,288	0,24	0,048	0,1	0	0	0
Corrente (Ib) [A]		1,386	1,155	0,231	0,481	0	0	0
CosFi		0,9	0,9	0,9	0,9	---	---	---
Coefficiente di contemporaneità [%]		100	100	100	100	100	100	100
Schema funzionale								
Protezione	Marca	SCHNEIDER	---	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER	SCHNEIDER
	Modello	iC60a+Vigi AC	---	IF Gr. 8.5x31.5	iC60a+Vigi AC	iC60a+Vigi AC	iC60a+Vigi AC	iC60a+Vigi AC
	Esecuzione							
	Numero poli	2 x 10	---	1P x 20 + N	2 x 10	2 x 16	2 x 16	2 x 10
	In [A]	---/---/10	---/---/---	---/---/4	---/---/10	---/---/16	---/---/16	---/---/10
	Im [A]	---/---/100	---/---/---	---/---/9	---/---/100	---/---/160	---/---/160	---/---/100
	P.d.I. [kA]	10	---	50	10	10	10	10
I differenziale [A]	0,3 - Cl. AC	---	---	0,3 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,03 - Cl. AC	0,3 - Cl. AC	
Distribuzione		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L3+N	Monofase L1+N	Monofase L2+N	Monofase L3+N
Contattore tipo								
Relè termico								
Voltmetro / Amperometro								
Linea	Sigla	---	FG70R	FG70R	FG70R	---	---	---
	Lunghezza [m]	---	10	10	15	---	---	---
	Posa	---	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	143/2M_3A/30/0,8	---	---	---
	Sezione [mmq]	---	1(3G1,5)	1(3G1,5)	1(3G2,5)	---	---	---
	Portata (Iz) [A]	---	18	18	24	---	---	---

					COMMITTENTE Archivio di Stato di Livorno Via del Forte San Pietro 57123 Livorno	OGGETTO QCT Quadro centrale tecnologica	FILE uni003014	
							DISEGNO	
00	15/12/2014	Emissione	AP	RP				
REV	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	CONTROLLATO			NOTA	FOGLIO 14